



MUNICÍPIO DE SÁTÃO
CÂMARA MUNICIPAL

AVISO

No âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água da rede pública de abastecimento, informa-se que, no ponto de amostragem “Casa da Rua Principal, n.º 32, em Coucão”, da Zona de Abastecimento do Vouga, foram detetados incumprimentos aos parâmetros microbiológicos, nomeadamente Bactérias Coliformes e *Escherichia coli*, na amostragem realizada a 07 de abril de 2026.

Assim, e por precaução, em conformidade com a recomendação da Autoridade de Saúde, a água fornecida neste ponto não deve ser utilizada para consumo humano. Caso seja necessário utilizá-la, a água deverá ser fervida durante, pelo menos, 1 minuto após atingir a ebulição (fervura contínua), de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente para ingestão, confeção de alimentos e higiene oral.

Encontra-se em curso um processo de investigação com vista à identificação da origem do incumprimento, estando igualmente a ser implementadas as medidas corretivas necessárias.

A reposição das condições normais de qualidade da água será comunicada com a maior brevidade possível.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os utilizadores afetados.

Paços do Concelho de Sátão, 13 de abril de 2026

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,

(Carlos Alberto Pereira de Sousa)